



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

**Institut für
Baustoffe und
Konstruktion
MPA BAU**

TUM · MPA BAU – Abteilung Massivbau 80290 München

Auftraggeber:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg

**Materialprüfungsamt
für das Bauwesen
Abteilung Massivbau**

80290 München

Hausanschrift:
Theresienstraße 90 / N6
80333 München

Telefon: 089/289-23000
Telefax: 089/289-23046
E-Mail: mpa@mb.bv.tum.de

Kurzfassung zum PRÜFBERICHT Nr.: 25080296-1/Gi vom 10.11.2008

BETRIFFT: Prüfung des Fliesenklebers „PCI Carrament grau“

PRÜFGRUNDLAGE: DIN EN 12004:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Definitionen und Spezifikationen“
DIN EN 1308:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Bestimmung des Abrutschens“
DIN EN 1346:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Bestimmung der offenen Zeit“
DIN EN 1348:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Bestimmung der Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel für innen und außen“

**UNTERSUCHUNGS-
ERGEBNIS:** Der Fliesenkleber „PCI Carrament grau“ hat alle Anforderungen der Klasse


C 2 F

nach DIN EN 12004:2007-11 erfüllt.

Prüfstellenleiter


Dr. G. Winklmeier

Sachbearbeiterin


Dr. A. Gies-Schuma