

Auftraggeber:  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11  
86159 Augsburg

**Materialprüfungsamt  
für das Bauwesen  
Abteilung Massivbau**

80290 München

Hausanschrift:  
Theresienstraße 90 / N6  
80333 München

Telefon: 089/289-23000  
Telefax: 089/289-23046  
E-Mail: mpa@mb.bv.tum.de

## **Kurzfassung zum PRÜFBERICHT Nr.: 25080305-1/Gi vom 10.11.2008**

**BETRIFFT:** Prüfung des Fliesenklebers „PCI Carrament grau“ mit „PCI Lastoflex“

**PRÜFGRUNDLAGE:** DIN EN 12004:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -  
Definitionen und Spezifikationen“  
DIN EN 1346:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -  
Bestimmung der offenen Zeit“  
DIN EN 1348:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -  
Bestimmung der Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel für innen und außen“  
DIN EN 12002:2003-07 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -  
Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugen“

**UNTERSUCHUNGS-  
ERGEBNIS:** Der Fliesenkleber „PCI Carrament grau“ mit „PCI Lastoflex“ hat alle  
Anforderungen der Klasse

**C 2 F E S2**


gemäß DIN EN 12004:2007-11 erfüllt.

Prüfstellenleiter

  
Dr. G. Winklmeier



Sachbearbeiterin

  
Dr. A. Gies-Schuma