



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-11117-01-00

**Auszug aus dem Prüfbericht Nr. 94618657/01 vom 17.02.2014**

**Prüfung und Klassifizierung im Rahmen einer Erstprüfung nach DIN EN 12004:2014-02 an einem zementhaltigen Mörtel (Typ C)**

**Auftraggeber** PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11  
86159 Augsburg

**Probematerial** PCI Flexmörtel S2

**Prüfergebnisse**

Eigenschaften	Soll	Anforderung erfüllt
Bestimmung des <b>Abrutschens</b> nach DIN EN 1308:2007-11	≤ 0,5 mm	ja
Bestimmung der <b>offenen Zeit</b> für zementhaltige Mörtel (Auflegen der Fliesen nach 30 min) nach DIN EN 1346:2007-11	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	ja
Bestimmung der <b>Hafffestigkeit</b> zementhaltiger Mörtel für innen und außen nach DIN EN 1348:2007-11		
- nach <b>Trockenlagerung</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ja
- nach <b>Wasserlagerung</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ja
- nach <b>Warmlagerung</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ja
- nach <b>Frost-Tauwechsel-Lagerung</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ja
Bestimmung der <b>Verformbarkeit</b> nach DIN EN 12002:2009-01	≥ 5 mm	ja

**Bewertung**

Der geprüfte Fliesenkleber **PCI Flexmörtel S2** erfüllt im Rahmen der Erstprüfung die Anforderungen an einen Mörtel und Klebstoff der Klasse

**C2TE S2**

-stark verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit-

nach DIN EN 12004:2014-02.

Nürnberg, 17.02.2014


TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH  
Baustoffe und Betontechnologie



Dipl.-Ing. (FH) Hermann Lechner



Bearbeiter:



Stefan Baumann

94618657-1\_Auszug\_Erstprüfungsbericht\_PCI\_Flexmoertel\_C2TES2.doc

Dieser Prüfbericht umfasst 1 Textseite. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht genannten Probenmaterialien. Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH

Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 655-5343 • Fax: +49 (0) 911 655-5360

E-Mail: [stefan.baumann@de.tuv.com](mailto:stefan.baumann@de.tuv.com) • <http://www.tuv.com>

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 20586

Geschäftsführer: Eckhard Lippold

Steuer-Nr. 241/115/90733 Ust-IdNr. DE813835574